



MO10 - D MODULO DATI PROPRIETA' IMPIANTO MESBG/EC DI JOLANDA DI SAVOIA

RIEPILOGO DATI PER LA PROPRIETA'

Periodo		Motori		Torcias		Totali	
PERIODO		Nm ³ biogas smaltito con motore	140.570	Nm ³ biogas smaltito in torcia	0	Totale Nm ³ biogas estratto dalla discarica	140.570
ANNO	2021	ore funzionamento	709	ore funzionamento	0,0	Concentrazione media di CH ₄	30,1%
MESE	SETTEMBRE	kw/h prodotti*	198.800			Concentrazione media di O ₂	3,3%

DETTAGLI:

Moduli allegati:

Moduli inviati nel mese:

Data e firma RC

Data e firma Ufficio Tecnico

* Lettura eseguita sul contatore a bordo macchina

Per eventuali implementazioni o modifiche del sistema esistente prego contattare la segreteria tecnica
segreteria.technica@marcopolo-e.com - 0171/262348